

AGFW

FW309-1

# Bescheinigung

Der sachverständige Gutachter, die



New Build and Technology GmbH

bescheinigt, dass  
das Wärmeversorgungssystem  
des Unternehmens:

## Gemeindewerke Großkrotzenburg GmbH

einen Primärenergiefaktor nach AGFW FW 309-1 von

$$f_{P,FW} = 0,52$$

erreicht hat.

Berechnungsbasis waren die Jahre 2009-2011

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum

30.01.2023

Gelsenkirchen, am 08.04.2013

A handwritten signature in blue ink that reads 'Dirk Behrens'.

---

Dirk Behrens ( $f_p$ -Gutachter-Nr. FW 609-187)  
E.ON New Build and Technology GmbH  
Alexander-von-Humboldt-Straße 1  
45896 Gelsenkirchen

Primärenergiefaktor eines Wärmeversorgungssystems